

**К вопросу специального текста речевого оповещения  
в оповещателях речевых ПКИ-РС1, ПКИ-РС2, ПКИ-РО, ПКИ-РО-М2.**

1. Проектирование систем СОУЭ 1-5 типа основывается на следующих документах:
- НПБ 104-3 «Нормы пожарной безопасности. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях»;
  - Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
  - Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

Для целей речевого оповещения, требования НПБ 104-3 и СП 3.13130.2009 практически одинаковы и не включают утвержденных текстов для речевого оповещения, за исключением требования применения в детских дошкольных образовательных учреждениях, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, психиатрические больницы – требование применения специальных текстов не содержащих слова, способные вызвать панику и рассчитанных для оповещения только обслуживающего персонала.

Во избежание неправильного толкования выше указанных ТНПА были опубликованы разъяснения Главного управления государственной пожарной службы МЧС РФ от 16.12.2004 года, где в части, касающейся текстов речевых сообщений сказано следующее: «Разработкой спецтекстов в настоящее время занимаются сами проектировщики СОУЭ. Пока не существует утвержденных типов текстов для речевого оповещения. Однако основное требование к такому тексту можно сформулировать следующим образом. Текст для речевого оповещения должен:

- *учитывать несколько основных ситуаций, которые могут возникнуть при пожаре;*
- *способствовать предотвращению паники;*
- *содержать общеупотребительные слова, состоять из простых предложений;*
- *обеспечивать однозначность понимания людьми содержания передаваемого сообщения;*
- *указывать на последовательность действий людей при пожаре;*
- *способствовать изменению субъективной оценки опасности возникшей ситуации»*

2. Анализ текстового сообщения оповещателей речевых: ПКИ-РС1 (Говорун), ПКИ-РС2, ПКИ-РО, ПКИ-РО-М2:

**«Внимание пожарная опасность. Всем покинуть помещение. Звуковые сигналы».**

- 2.1. Учет ситуации – «Внимание, пожарная опасность».
- 2.2. Способствовать предотвращению паники – применение женского голоса.
- 2.3. Сообщение содержит простые общепринятые слова.
- 2.4. Сообщение однозначно определяет ситуацию состояния опасности.
- 2.5. Сообщение указывает на порядок действий – «Всем покинуть помещение».
- 2.6. Звуковой сигнал в конце сообщения способствует изменению субъективной оценки опасности в сторону концентрации внимания.

Считаем, что на основании вышеизложенного – текст сообщения «Внимание пожарная опасность. Всем покинуть помещение. Звуковые сигналы» полностью соответствует НПБ 104-3 и СП 3.13130.2009.

ООО «Комтид»

